

Slovenský metrologický ústav Bratislava

Dodatok č. 1 k rozhodnutiu č. 960/311/93-005
zo dňa 9.4.1993
so štátnou značkou schválenia typu TSQ 311/93 - 005

Na žiadosť: MERIS s.r.o., ul. Družby 77, 921 01 PIEŠŤANY,
Slovenský metrologický ústav Bratislava na základe § 6
zákona č. 505/1990 Zb. vydáva dodatok č.1, k rozhodnutiu o
schválení typu meradla TSQ 311/93 - 005.

Týmto dodatkom sa upravuje schválenie typu určeného me-
radla na kalorimetrické počítadlo MK - 103 ako člena merača
tepla odovzdávaného vodou, pri dodržaní technických údajov
a podmienok, uvedených v prílohe tohoto dodatku.

Výrobca: MERIS s.r.o., ul. Družby 77, 921 01 PIEŠŤANY

Zdôvodnenie

Uvedený typ meradla spĺňa všetky metrologické a technické
požiadavky príslušných predpisov, čo bolo zistené a potvrde-
né technickou skúškou typu a výsledky sú uvedené v prílohe.

Poučenie o odvolaní

Proti tomuto Dodatku k rozhodnutiu je možné podať na ÚNMS SR
rozklad do 15 dní odo dňa jeho doručenia žiadateľovi.



Ing. Robert Spurný, CSc.
riaditeľ SMÚ

Bratislava dňa 13.4.1994

Príloha k Dodatku č.1

k rozhodnutiu o schválení typu meradla TSQ 311/93-005
zo dňa 9.4.1993

Typ meradla: Kalorimetrické počítadlo MK -103
Výrobca meradla: MERIS s.r.o., ul. Družby 77, 921 01 PIEŠŤANY

Doplnok č.1 je predmetom nasledujúcich zmien a doplnkov:

1. Úvodný odstavec Rozhodnutia č.960/311/93-005 zo dňa
9.4.1993 sa dopĺňa o typ MK - 203.

2. Príloha k Rozhodnutiu č.960/311/93-005 zo dňa
9.4.1993 sa dopĺňa v nasledujúcich častiach:

Prvý odstavec článku 2. P o p i s m e r a d l a sa
dopĺňa o typ MK - 203

Bod 3. Z á k l a d n é t e c h n i c k é ú d a j e
sa dopĺňa:

Teplotný rozsah pre typ MK - 103: (20 až 100)° C

Teplotný rozsah pre typ MK - 203: (20 až 150)° C

Min.teplotný rozdiel pre typ MK - 103: 3 ° C

Min.teplotný rozdiel pre typ MK - 203: 3 ° C

Menovitý tepl.rozdiel pre typ MK - 103: 80 ° C

Menovitý tepl.rozdiel pre typ MK - 203: 130 ° C

Snímače teploty pre typ MK - 103: párované termistory NTC
NR 551 30 K

Snímače teploty pre typ MK - 203: párované odporové snímače
teploty Pt 100, Pt 500,
ktoré majú schválenie typu
meradla v SR

Bod 6. O v e r e n i e sa dopĺňa o typ MK - 203.

Bod 7. D o b a p l a t n o s t i o v e r e n i a sa
dopĺňa o typ MK - 203

Skúšku vykonal: Ing.A.Sýkorčinová

R. Knorová

Vedúci oddelenia:

Ing.Stanislav Ďuriš, CSc.

Bratislava dňa 13.4.1994

